



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Межрегионального управления № 1 ФМБА России, 143000 Московская область, г. Одинцово, Красногорское ш., 15. Тел./факс: 593-01-76

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.ФУ.01.229.П.000102.03.07 от 23.03.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола "STYROFOAM" марок:
STYROFOAM 250A, STYROFOAM 300A, STYROFOAM 500 A, STYROFOAM IB A, STYROFOAM
GEO 350 A, STYROFOAM GEO 500 A, STYROFOAM GEO 700 A

изготовленная в соответствии
Договор № DBS -EU-0126 от 01.01.2007г.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(необязно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов).

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Дау Кемикал", 124460, г.Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.2, стр.2 (Российская
Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", 140300, г. Егорьевск, Московской обл., ул.
Смычка, 60 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 2408/1 от 12.03.2007г. ИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН Аттестат Аккредитации № РОСС RU.
0001.511850, Экспертное заключение ФГУЗ "ЦГиЭ № 123" ФМБА России № 99 от 23.03.2007г.

№0718244

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда (дистиллированная вода)
Интенсивность вытяжки, балл
Выделение в воздушную среду, мг/м³:
стирол
формальдегид
этилбензол
бензол
толуол
метилвый спирт
бутиловый спирт
Индекс токсичности, %

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:

2

0,002

0,003

0,02

0,1

0,6

0,5

0,1

70-120

Область применения:
строительные материалы

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с инструкцией производителя

Информация, наносимая на этикетку:
наименования продукции, наименование и адрес изготовителя русском языке.

Заключение действительно до 22.03.2012 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

А. Мартынович

Бланк N 0718244